



OZNACZENIA:

SAN07/06 grzejnik łazienkowy
07/06 - wysokość/szerokość [m]

C33 600/900 grzejnik płytowy
600/900 wysokość/długość, [mm]

--- przewody zasilające - rury miedziane
— przewody powrotne - rury miedziane

PO pompa obiegowa 1"230V 25-40

zk kulowe zawory odcinające 1"; 1/2"

Charakterystyka rur układu zabezpieczającego:

RB - rura bezpieczeństwa DN25(28x1.5)

RW - rura wzbiornicza DN25(28x1.5)

RP - rura przelewowa DN25(28x1.5)

RS - rura sygnalizacyjna DN12(15x1.0)

MODYLION		PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41		
OBIEKT: LOKAL MIESZKALNY NR 10				
ADRES: UL. BANKOWA 7/10 41-700 RUDA				
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO				
SCHEMAT INSTALACJI CO				SKALA: _
PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Olszński upr.do proj. nr SLK/5874/PWBS/15		DATA: 10.2017	NR RYS: IS-3	