POKÓJ
12,67m2

1.1 +20 °C
Φwym: 1201 W

15 x 1,2
2056 W

1200 mm 21KV/600

18 x 1,2
3256 W

2,50

2,00

920 mm 21KV/600

18 x 1,2
4196 W

POKÓJ
25,75m2

2.1 +20 °C
Φwym: 2056 W

4,00

1400 mm 13KV/600

P.POKÓJ
4,38m2

3.1 +20 °C
Φwym: 0 W

4.1 +20 °C
Φwym: 941 W

KUCHNIA
11,26m2

ŁAZIENKA
3,1[illegible]m2

+24 °C
Φwym: 712 W

750 mm C_STD_1800

15 x 1,2
712 W

1

kom1 +6 °C
Φwym: 0 W

KOM.
1,11m2

6X22
29

10X16
27

kl1 +8 °C
Φwym: 0 W

KLATKA SCHODOWA
21,45m2

5X16
28,5

POKÓJ
25,55m2

2.2 +20 °C
Φwym: 1926 W

1320 mm 33KV/600

4,50

22 x 1,5
5067 W

15 x 1,2
945 W

GENEVA 1800

ŁAZIENKA
3,13m2

5.2 +24 °C
Φwym: 945 W

22 x 1,5
7142 W

2

KUCHNIA
16,28m2

2 +20 °C
Φwym: 1555 W

2,50

1400 mm 33KV/600

15 x 1,2
1926 W

18 x 1,2
5567 W

3.2 +20 °C
Φwym: 2337 W

1400 mm 33KV/600

5,50

2,50

POKÓJ
12,67m2

2 +20 °C
Φwym: 1325 W

18 x 1,2
4262 W

POKÓJ
25,85m2

ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-703 RUDA ŚLĄSKA, UL. LIPIŃSKA 29 TEL. +48 32 / 340 70 96; 501 638 498

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.		SKALA: 1:50	RYS. NR CO-02
TEMAT: Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego			
ADRES: Ruda Śląska , ul. Bielszowicka 112			
BRANŻA: CENTRALNE OGRZEWANIE			
RYSUNEK: RZUT PARTERU			
PROJEKTOWAŁ: Inż. Stanisław Gorczowski	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. 1622/94	DATA 09.2018
			PODPIS