


| Oznaczenie urządzenia | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie zacisku | | | | | | | | | |
| Opis | **Obwód oświetlenie strona prawa** | **Obwód oświetlenie strona lewa** | **Obwód gniazd oświetlenie awaryjne** | **Obwód gniazd pomieszczenie 8** | **Obwód gniazd pomieszczenie 2** | **Obwód gniazd pomieszczenie 3** | **Zasilanie zestawu gniazd** | | |
| Moc | | | | | | | | | |
| Długość kabla | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x4 | | |
| Typ kabla | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | | |
| Typ izolacji kabla | | | | | | | | | |

**MPGM TBS Sp z o.o.**
**ul. Janasa 13a**
**41-700 Ruda Śląska**

**budynek A**

**Tablica piętrowa R1**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. projektu: | | C | | F | | | |
| | | B | | E | | | |
| Nr. rysunku: | 5 | A | Michał Botor | D | | | |
| Data: | **13.06.2016** | Autor: | Sławomir Kubanek | Nr. akrusza: | 1 / | | |