



LEGENDA:

- Instalacja grzewcza
— Instalacja grzewcza — zabezpieczenie instalacji

UWAGA:

- Włączenie do projektowanego komina zewnętrznego ceramicznego wykonać na wskazanych wysokościach (komin zewnętrzny wg części architektonicznej)
- Naczynie wzbiornicze zabudować w dogodnym miejscu
- ostateczną lokalizację ustalić na budowie
- Wymiary kotła 75x70cm H=154cm Objętość zasobnika 300cm³ Wymiar kotła powinien umożliwiać transport kotła przez drzwi zewnętrzne
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki



autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska ul. Wołkowa 4 tel.: 602 591 543

lokalizacja:	41-700 Ruda Śląska, przy ul. Janasa 9A/ Janasa 13, dz. nr 1919/8, 1920/8, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 1634/7		
faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		
nazwa projektu:	Budowa zespołu 12 garaży i komina kotłowni oraz przebudowa istniejących budynków zapleczych na kotłownię, zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym		
branża:	Instalacje sanitarne	data: 04.2016	
nazwa rys.:	BUDYNEK SOCJALNY - KOTŁOWNIA NA PALIWA STAŁE	skala: -	
projektant:	mgr inż. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/POOS/11	nr rys. 8	