

Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP44

Łącznik oświetleniowy, schodowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

OZNACZENIA:
- ściana do wyburzenia
- ściana istniejąca
- ściana projektowana
- grzejnik radiatorowy
- wpust podłogowy

1	skład opału	14,40 m2	pos. bet.
2	kotłownia	8,87 m2	
3	warsztat 1	20,21 m2	
4	magazyn 1	12,57 m2	
5	warsztat 2	28,16 m2	
6	magazyn 2	15,23 m2	
7	magazyn 2a	2,02 m2	
		101,46 m2	

BUDYNEK B

H1 PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K
H2 PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED IP66 1572mm 1x 4000K
AW TM TECHNOLOGIE 36_NM iTECH S1 NM
EW1 TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA

TEMAT ADRES	Budowa zespołu 12 garaży i komina kotłowni oraz przebudowa istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym					
TREŚĆ RYS.	Plan instalacji oświetlenia. Budynek B.					
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
BRANŻA	Elektryczna					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Sławomir Kubanek	SLK/6159/PWBE/15		06.2016	1:50	E-04
OPRACOWANIE	inż. Michał Botor					