



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Oznaczenie zacisku									
Opis	Obwód oświetlenie strona prawa	Obwód oświetlenie strona lewa	Obwód gniazd oświetlenie awaryjne	Obwód gniazd pomieszczenie 1, 2	Obwód gniazd pomieszczenie 3, 4	Obwód gniazd pomieszczenie 5, 6, 6a	Zasilanie zestawu gniazd	Zasilanie kotła	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4	5x2,5	
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	
Typ izolacji kabla									

MPGM TBS Sp z o.o. ul. Janasa 13a 41-700 Ruda Śląska	budynek B Tablica piętrowa R2				Nr. projektu:		C		F	
					Nr. rysunku:		B		E	
							A	Michał Botor	D	
					Data:	13.06.2016	Autor:		Sławomir Kubanek	Nr. akurusa: 1 /